

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Grada Novog Sada i naselja) u periodu od 01.10.2017. do 31.10.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
1.	Sremska Kamenica, Prelivna česma u Ulici kneza Mihaila (ispred broja 22)	13.10.2017	02-10237	Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C))	ODGOVARA
2.	Sremska Kamenica, "Ružin venac"	13.10.2017	02-10238	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Enterobacter spp (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C), Enterobacter spp (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
3.	Sremska Kamenica, Kaptirani izvor ispod mosta "Slobode"	13.10.2017	02-10239	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h), Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)(Pseudomonas aeruginosa)	Nitrati
4.	Bukovac, Izvor "KUMPULA", Bukovac	13.10.2017	02-10240	Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C))	ODGOVARA
5.	Novi Sad, Bunar na Limanu IV, Ulica 1300 kaplara	03.10.2017	02-9891	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
6.	Novi Sad, Bunar na uglu Narodnog fronta i Šekspirove ulice	03.10.2017	02-9892	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
7.	Novi Sad, Bunar kod SPENS-a	03.10.2017	02-9893	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
8.	Novi Sad, Bunar "Snežna Marija" (kod Tekija)	03.10.2017	02-9894	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C))	Prag mirisa, Nitrati

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Grada Novog Sada i naselja) u periodu od 01.10.2017. do 31.10.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
9.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu "ispred udruženja ribolovaca"	03.10.2017	02-9895	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
10.	Novi Sad, Bunar "Elektrovojdina"	03.10.2017	02-9896	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
11.	Novi Sad, Bunar u Ulici Alberta Tome	03.10.2017	02-9897	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
12.	Novi Sad, Bunar u Ulici Jožefa Marčoka na Limanu IV	03.10.2017	02-9898	ODGOVARA	Mutnoća, Elektroprovodljivost na 20°C, Amonijak, Ukupno gvožđe
13.	Novi Sad, Bunar u Balzakovoj ulici na Limanu IV	03.10.2017	02-9899	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
14.	Bukovac, Izvor u Izvorskoj ulici, Bukovac	13.10.2017	02-10241	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Pseudomonas spp), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	Nitrati
15.	Ledinci, Arteški bunar "Logor" (Sveta Petka), Ledinci	12.10.2017	02-10199	ODGOVARA	Prava boja, Nitrati
16.	Stari Ledinci, Javna česma kod Mesne zajednice, Stari Ledinci	12.10.2017	02-10200	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
17.	Stari Ledinci, Javna česma kod Crkve, Stari Ledinci	12.10.2017	02-10201	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli	ODGOVARA

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Grada Novog Sada i naselja) u periodu od 01.10.2017. do 31.10.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
				(44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	
18.	Stari Ledinci, Javna česma u Ulici Lukijana Mušickog	12.10.2017	02-10202	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
19.	Stari Ledinci, Izvor "Zvečan", Stari Ledinci	12.10.2017	02-10203	Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (44°C))	ODGOVARA