

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Južnobačkog okruga) u periodu od 01.07.2017. do 31.07.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
1.	Sremska Kamenica, Prelivna česma u Ulici kneza Mihaila (ispred broja 22)	12.07.2017	02-6857	ODGOVARA	ODGOVARA
2.	Sremska Kamenica, "Ružin venac"	12.07.2017	02-6858	Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C))	ODGOVARA
3.	Sremska Kamenica, Kaptirani izvor ispod mosta "Slobode"	12.07.2017	02-6859	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C))	ODGOVARA
4.	Bukovac, Izvor "KUMPULA", Bukovac	12.07.2017	02-6860	Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C))	ODGOVARA
5.	Novi Sad, Bunar na Limanu IV, Ulica 1300 kaplara	06.07.2017	02-6606	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
6.	Novi Sad, Bunar na uglu Narodnog fronta i Šekspirove ulice	06.07.2017	02-6607	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
7.	Novi Sad, Bunar kod SPENS-a	06.07.2017	02-6608	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
8.	Novi Sad, Bunar "Snežna Marija" (kod Tekija)	06.07.2017	02-6609	ODGOVARA	Nitrata
9.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu, kod restorana	06.07.2017	02-6610	ODGOVARA	ODGOVARA
10.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu "ispred udruženja ribolovaca"	06.07.2017	02-6611	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
11.	Novi Sad, Bunar "Elektrovojdina"	06.07.2017	02-6612	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
12.	Novi Sad, Bunar u Ulici Alberta Tome	06.07.2017	02-6613	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
13.	Novi Sad, Bunar u Ulici Jožefa Marčoka na Limanu IV	06.07.2017	02-6614	ODGOVARA	Mutnoća, Elektroprovodljivost na 20°C, Amonijak, Ukupno gvožđe
14.	Novi Sad, Bunar u Balzakovoj ulici na Limanu IV	06.07.2017	02-6615	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
15.	Bukovac, Izvor u Izvorskoj ulici,	12.07.2017	02-6861	Ukupan broj koliformnih	ODGOVARA

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaže Južnobačkog okruga) u periodu od 01.07.2017. do 31.07.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
	Bukovac			bakterija (37°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Klebsiella pneumoniae (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	
16.	Ledinci, Arteški bunar "Logor" (Sveta Petka), Ledinci	07.07.2017	02-6667	ODGOVARA	Nitrata
17.	Stari Ledinci, Javna česma kod Mesne zajednice, Stari Ledinci	07.07.2017	02-6668	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter spp (37°C), Escherichia coli (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
18.	Stari Ledinci, Javna česma kod Crkve, Stari Ledinci	07.07.2017	02-6669	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
19.	Stari Ledinci, Javna česma u Ulici Lukijana Mušickog	07.07.2017	02-6670	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Escherichia coli (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C), Klebsiella pneumoniae (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C	ODGOVARA

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Južnobačkog okruga) u periodu od 01.07.2017. do 31.07.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
				48h), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h), Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)(Pseudomonas aeruginosa)	
20.	Stari Ledinci, Izvor "Zvečan", Stari Ledinci	07.07.2017	02-6671	Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
21.	Bukovac, Izvor "VILINA VODICA", Bukovac	12.07.2017	02-6862	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Escherichia coli (37°C), Klebsiella pneumoniae (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C), Escherichia coli (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA