

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Južnobačkog okruga) u periodu od 01.06.2017. do 30.06.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
1.	Sremska Kamenica, Prelivna česma u Ulici kneza Mihaila (ispred broja 22)	14.06.2017	02-5741	ODGOVARA	ODGOVARA
2.	Sremska Kamenica, "Ružin venac"	14.06.2017	02-5742	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Aeromonas spp, Pseudomonas spp)	ODGOVARA
3.	Sremska Kamenica, Kaptirani izvor ispod mosta "Slobode"	14.06.2017	02-5743	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter spp (37°C), Escherichia coli (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Escherichia coli (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
4.	Bukovac, Izvor "KUMPULA", Bukovac	14.06.2017	02-5744	ODGOVARA	ODGOVARA
5.	Novi Sad, Bunar na Limanu IV, Ulica 1300 kaplara	08.06.2017	02-5505	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
6.	Novi Sad, Bunar na uglu Narodnog fronta i Šekspirove ulice	08.06.2017	02-5506	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
7.	Novi Sad, Bunar kod SPENS-a	08.06.2017	02-5507	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
8.	Novi Sad, Bunar "Snežna Marija" (kod Tekija)	08.06.2017	02-5508	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter spp (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter spp (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Bacillus spp),	ODGOVARA

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaže Južnobačkog okruga) u periodu od 01.06.2017. do 30.06.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
				Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	
9.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu, kod restorana	08.06.2017	02-5509	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Klebsiella oxytoca (44°C))	Mangan
10.	Novi Sad, Bunar na Ribarskom Ostrvu "ispred udruženja ribolovaca"	08.06.2017	02-5510	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
11.	Novi Sad, Bunar "Elektrovojdina"	08.06.2017	02-5511	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
12.	Novi Sad, Bunar u Ulici Alberta Tome	08.06.2017	02-5512	ODGOVARA	Prag mirisa, Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
13.	Novi Sad, Bunar u Ulici Jožefa Marčoka na Limanu IV	08.06.2017	02-5513	ODGOVARA	Mutnoća, Elektroprovodljivost na 20°C, Amonijak, Ukupno gvožđe
14.	Novi Sad, Bunar u Balzakovoj ulici na Limanu IV	08.06.2017	02-5514	ODGOVARA	Mutnoća, Ukupno gvožđe, Mangan
15.	Bukovac, Izvor u Izvorskoj ulici, Bukovac	14.06.2017	02-5745	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C))	Nitrata
16.	Ledinci, Arteški bunar "Logor" (Sveta Petka), Ledinci	08.06.2017	02-5499	ODGOVARA	Nitrata
17.	Stari Ledinci, Javna česma kod Mesne zajednice, Stari Ledinci	08.06.2017	02-5500	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Bacillus spp), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
18.	Stari Ledinci, Javna česma kod	08.06.2017	02-5501	Ukupan broj koliformnih	ODGOVARA

Prikaz zdravstvene ispravnosti uzoraka vode za piće (Javni bunari / izvori / kaptaze Južnobačkog okruga) u periodu od 01.06.2017. do 30.06.2017. godine

Tabela 10.

R.b.	MERNO MESTO	Datum uzorkovanja	ID broj uzorka	MIKROBIOLOŠKI NALAZ	FIZIČKO-HEMIJSKI NALAZ
	Crkve, Stari Ledinci			bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter spp (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter spp (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Bacillus spp), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h), Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h)(Pseudomonas aeruginosa)	
19.	Stari Ledinci, Javna česma u Ulici Lukijana Mušickog	08.06.2017	02-5502	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter spp (37°C), Klebsiella oxytoca (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter spp (44°C), Klebsiella oxytoca (44°C)), Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)	ODGOVARA
20.	Stari Ledinci, Izvor "Zvečan", Stari Ledinci	08.06.2017	02-5503	ODGOVARA	ODGOVARA
21.	Bukovac, Izvor "VILINA VODICA", Bukovac	14.06.2017	02-5746	Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h)(Citrobacter freundii (37°C)), Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h)(Citrobacter freundii (44°C)), Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h)(Aeromonas spp)	ODGOVARA